



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,  
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района  
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа  
Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Куйбышева, 65, тел. +7 (856) 266-11-98  
e-mail: gpn\_don\_len@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №43

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 21 » декабря 2023 г. 11 ч. 10 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 21 » декабря 2023 г. 11 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Ленинский район,  
пр-т. Ленинский, 19

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведён  
профилактический визит: МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО  
ТИПА №353 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

учётный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий): \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведён: инспектором отделения надзорной  
деятельности и профилактической Ленинского района г. Донецка отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом  
внутренней службы Кузьменко Владиславом Романовичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)



**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №353 ГОРОДА ДОНЕЦКА», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА №353 ГОРОДА ДОНЕЦКА» отнесён к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание учебного заведения – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной



деятельности;

- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	«Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – ПП РФ) - п.3, приложение №1 п.11 ч. 1-2 ст. 54, ч. 7 ст. 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ)
2.	Не предусмотрена система	- ст. 54 ч. 2 Федеральный закон № 123 -



	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО - 3	ФЗ - приложение № 5 п.1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;
3.	В помещениях, задействованных в проведении новогодних мероприятий отсутствуют указатели направления движения к эвакуационному выходу	- п. 9.3.2 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенант внутренней службы Кузьменко В.Р.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

«21» 12 2023 г.

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

Заведующей кафедрой В.С. Сергеева

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

«21» 12 2023 г.